

कार्यालय नगरपालिक निगम कटनी (म0प्र0)


क्रं0 ¹⁶⁹²/₈₂₉ / अग्नि शामक विभाग / 2019

दिनांक 26/3/2019

निरीक्षण रिपोर्ट

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 25/3/2019 को ~~टाइल्स पब्लिक स्टेशन अमीरगंज पर धारा कटनी~~ ^{शेकडमिठ} का स्थल निरीक्षण किया गया अग्नि शामक यंत्र सही एवं चालू हालत में लगे पाये गये। पानी की पर्याप्त व्यवस्था है। अग्नि दुर्घटना होने पर मांग अनुसार फायर वाहन सुगमता पूर्वक स्थल तक पहुंच सकता है।

नोट :- अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राधिकारी अधिकारी भोपाल से / ऑनलाइन से प्राप्त करें।


फायर नियंत्रण अधिकारी
नगरपालिक निगम कटनी
(म0प्र0)